

**Staat van wijzigingen t.o.v. contractstukken****ERRATUM****Project:**

Project '51 woningen Duinzicht te Zwolle'

**Datum:**

22 juni 2021

**Projectnummer:**

P2020303

**Erratum nummer:**

01

**Realisatie:**

Reinbouw B.V.  
Industrielaan 8  
6950 AA Dieren  
(0313) 49 19 49

**Ontwikkeling:**

Van Wonen  
Willemsvaart 21  
8019 AB Zwolle  
038 – 303 3600

**Bouwnummer(s):**

Alle bouwnummers (1 t/m 51)

**Wijziging:**

In tegenstelling tot hetgeen aangegeven op door u ontvangen verkooptekeningen zal de indeling van de pui naar het terras op de eerste verdieping enigszins worden aangepast.

Bij de technische uitwerking van de stukken is gebleken dat er bij de pui naar het terras op de eerste verdieping niet wordt voldaan aan de vereiste vrije doorgang/hoogte van 230cm. Wij zijn dan ook genoodzaakt de deuren in deze pui te verhogen. Op de bijgevoegde tekening, blad K-112, d.d. 22-06-2021, is de definitieve indeling van de pui naar het terras op de eerste verdieping voor u uitgewerkt. Door deze aanpassing wordt er ruimschoots voldaan aan de vereiste vrije hoogte.

Ter informatie, de vrije doorgang van de pui naar het dakterras op de derde verdieping hoeft niet te voldoen aan de hierboven genoemde vereiste vrije hoogte van 230cm. De vrije doorgang van de deur in deze pui zal ca. 205cm bedragen.

**Bijlage:**

19531 - K-113, Gewijzigde pui naar het terras op de eerste verdieping, d.d. 22-06-2021

**Getekend door de koper, voor gezien en akkoord: .....**